

**Annexe N°3**  
**APPEL D'OFFRES N° 05/CS/2025 Relatif Travaux d'éclairage public de la Route de Kénitra et des carrefours des boulevards (Outa Hssaine et Mohamed Belhassane Ouazzani)**

**FICHE DESCRIPTIVE DU MATERIEL PROPOSE**

Non du Concurrent:

A/O N°: 05/CS/2025

L'intitulé:

Article: **Prix N°10**

L'intitulé: **Projecteur de haute performance**

**Informations générales**

Marque:.....

Modèle:.....

Origine du matériel (préciser siège social du constructeur et pays de fabrication des différents composants éventuels de l'équipement s'il ya lieu):.....

Normes de référence: normes marocaines homologuées ou à défaut à des normes internationales conformément à l'article 5 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics: .....

**Spécifications**

<b>Spécifications technique</b> <b>PRIX N°10 : Projecteur de haute performance</b>	<b>Document (Prospectus, fiche technique)</b>	<b>Pages (s)</b>
•Forme rectangulaire moderne et aérodynamique		
•Fixation, châssis et capot en Aluminium moulé sous pression UNI EN1706. Peint à la poudre		
•Crochet de fermeture en aluminium extrudé avec ressort en acier inox		
•Ouverture du compartiment à l'aide de crochet arrière sans outil spécial, afin de simplifier l'installation et l'entretien		
•Bloc optique en Aluminium 99.85%		
•Écran Verre plat trempé ép. 4mm haute transparence		
•Module à LED amovible		
•Température de couleur : 3000K		
minimal de 17500 lm		
•Flux lumineux du projecteur et non la source led minimal de 17500 lm		
•Puissance : Entre 130W et 135 W		
•Optiques asymétriques routières pour l'éclairage des voiries		
•CRI>70		
•Degré de protection : IP66		
•Résistance aux chocs : IK09		
•Classe sécurité photo biologique : RG0		
•Durée de vie : 100000h L90B10		
•Classe électrique : II		

• Courant d'alimentation maximal : 200mA		
• Température de fonctionnement : -40°C/+55°C		
• Protection contre les surtensions		
Avec SPD : CL.II : 10kV / 10kV		
• Dimensions indicatives adaptées à la hauteur d'installation :		
o Longueur : 380 environ		
o Largeur : 300mm environ		
o Hauteur : 130mm environ		

\* Répondre **dans l'ordre** aux spécifications demandées de l'article correspondants. Et préciser **TOUTES** les informations du tableau ci-dessus pour **TOUTES** les spécifications du CPS.

\* Toute spécification techniques ne figurant pas sur la documentation technique doit être justifiée par un document original produit, signé et cacheté par le fabricant (**Le maître d'ouvrage se réserve le droit de demander aux autorités compétente la vérification de l'authenticité des documents présentés par le concurrent**)

\* Il est obligatoire de préciser sur la fiche descriptive, les marques et modèles et/ou référence pour tous les accessoires demandés le cas échéant et toute composante dont la référence est indiquée sur la documentation proposée.

\* La fiche descriptive sera utilisée pour la vérification de conformité lors de la réception du matériel.

Fait à ..... Le .....  
Signature et cachet du concurrent

**NB: Le concurrent ne doit pas mentionner sur le bordereau des prix détail estimatif la dénomination et la marque du matériels proposées**